

कार्यालय अधिभागी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग
वाराणसी ।

2606

29/12/11

पत्रांक 2992 /1.C.B.

दिनांक, 20.12.11

सेवा में,

~~N.O.C~~

यु० वि०
23/12

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी ।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पृष्ठांकन पत्र सं०-एन०ओ०सी०/10574-76/2011-12
दिनांक 12.10.2011


===XX===

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के सम्बन्ध में डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल,
रामनगर, वाराणसी के विद्यालय भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा किया
गया । उक्त विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक 2005 के अनुरूप पाया
गया । चेकलिस्ट की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
चेकलिस्ट ।

अधियन्ता अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग
वाराणसी ।


PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E.)
Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar
Varanasi-221008(U.P.)


MANAGER
D. A. V. Public School
Ramnagar, Varanasi (U.P.)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0इ0 / आई0सी0एस0इ0 विद्यालय (वर्ग-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	old building
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	old building
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	No.
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	Yes
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	Yes
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एंव हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	Yes
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में जलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	छत संशोधित है कि पुराना पुराना छत है
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	इंजीनियरिंग अफ-दर-प्रतीक इत्यादि
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	No
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	Yes
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एंव ऊँचाई 4.5 मी0 है?	Yes
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	Yes
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, डेढ़ 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	Yes

D. V. Singh
MANAGER
D. A. V. Public School
Ramnagar, Varanasi (U.P.)

D. V. Singh
PRINCIPAL
D. A. V. PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E.)
Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar
Varanasi-221008(U.P.)

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटींग अप्लाइन्स (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	Yes
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	Yes

सहायक अभियंता
प्रारंभिक, सी.बी.एस.ई.
वाराणसी

[Handwritten Signature]

MANAGER
D. A. V. Public School
Ramnagar, Varanasi (U.P.)

[Handwritten Signature]
PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E.)
Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar
Varanasi-221008(U.P.)