

2606

29/12/11

कार्यालय अधिभासी अभियन्ता
प्रान्तीय मण्डल, लो०नि०विभाग
वाराणसी ।

पत्रांक 2992 /10.B.

दिनांक, 20/12/11

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी ।

N.O.F.
23/12

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड प्रस्ताव-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपका पृष्ठांकन पत्र सं०-एन०ओ०सी०/10574-76/2011-12
दिनांक 12.10.2011

===XX===

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के सम्बन्ध में डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल,
रामनगर, वाराणसी के विद्यालय भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा किया
गया । उक्त विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक 2005 के अनुरूप पाया
गया । चेकलिस्ट की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
चेकलिस्ट ।

अधिभासी अभियन्ता
लो०नि०विभाग
वाराणसी ।

Alamy
PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
(Affiliated to C.B.S.E.)
Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar
Varanasi-221008(U.P.)

Bansing
MANAGER
D. A. V. Public School
Ramnagar, Varanasi (U.P.)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट-

सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

| क्र. सं. | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जांच आख्या |
|----------|---|--|
| | भवन की चेक लिस्ट | |
| 1. | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है? | old building |
| 2. | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है? | old building |
| 3. | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है? | No. |
| 4. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है? | Yes |
| 5. | क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है? | Yes |
| 6. | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है? | Yes |
| 7. | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है? | Yes |
| 8. | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है? | Yes |
| 9. | क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी? | इससे प्रतिकूलता है कि पट्टिया (पत्थर) की छत है |
| 10. | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है? | इससे प्रतिकूलता है |
| 11. | क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है? | No |
| 12. | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है? | Yes |
| 13. | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है? | Yes |
| 14. | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | Yes |
| 15. | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं? | Yes |
| 16. | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है? | Yes |
| 17. | क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है? | Yes |
| 18. | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है? | Yes |


PRINCIPAL

D.A.V. PUBLIC SCHOOL

(Affiliated to C.B.S.E.)

Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar

Varanasi-221008(U.P.)


MANAGER

D. A. V. Public School

Ramnagar, Varanasi (U.P.)

| | | |
|-----|---|-----|
| 19. | क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं? | Yes |
| 20. | क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है? | Yes |
| 21. | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है? | Yes |
| 22. | क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है? | Yes |

सहायक अभियंता
 प्रांतीय बूड, लो० नि० बि०
 वाराणसी

Principals
 PRINCIPAL
 D.A.V. PUBLIC SCHOOL
 (Affiliated to C.B.S.E.)
 Near 36 BN, P.A.C. Ramnagar
 Varanasi-221008(U.P.)

Manager
 MANAGER
 D.A. V. Public School
 Ramnagar, Varanasi (U.P.)